



Spetsifikatsioon:

- | | |
|--|--|
| 1. Välisviimistlus | 12. Siseviimistlus - krohv |
| 2. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 13. Silikaatplokid silroc 180, 250 mm |
| 3. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, samm iga 600 mm järel | 14. Peenteramört |
| 4. Õhkvahe | 15. Aknaava ülekate |
| 5. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, samm iga 600 mm järel | 16. Kinnituselement müüritisesse |
| 6. Puitkarkassi kinnituselement | 17. Aknalauaalune profiil/ perimeetri tihendusteip |
| 7. Polüisotsüanuraat vaht FF-PIR | aknaraami ja soojustusmaterjali vahele |
| 8. Perforeeritud plekivoldik | 18. Aurutõkkekiht kile |
| 9. Väline aknalaud | 19. Aken |
| 10. Hüdroisolatsioon | 20. Sisemine aknalaud |
| 11. Tuuletõkkekiht kile | |

Märkused:

Fassaadi viimistluskiht paigaldatakse vastavalt tootja nõuetele.

Tellija

Joonise nimetus

Akna paigaldus soojustuskihti;
silroc plokkidest välissein, vahtpolüisotsüanuraadiga FF-PIR
tuulutatav fassaad

silroc

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

3.4