


Spetsifikatsioon:

- | | |
|---|---|
| 1. Välisviimistlus - Välisviimistlus - HPL plaat | 17. Vahtpolüstüreen EPS 100 ($t \geq 200$ mm) |
| 2. Kivivill | 18. Tihendatud killustik |
| 3. Jäik ühendus | 19. Valatud ja tihendatud pinnas |
| 4. Fikseerimiselement | 20. Elastne mastiks |
| 5. HPL paneelisüsteemi ühendusprofiilid (ühendus pole nähtav) / õhkvahe $t = 40$ mm | 21. Sokliprofiil |
| 6. Vertikaalne tugipost | 22. Välisviimistlus - armeerimisvõrk / armeeritud tasanduskrohv |
| 7. Paindlik ühendus | 23. Vahtpolüstüreen EPS 100 ($t > 150$ mm) |
| 8. Peenteramört | 24. Liim / Hüdroisolatsioon |
| 9. Tuuletõkked | 25. Rostvärk |
| 10. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 26. Kaitseprofiil |
| 11. sissekeeratav kruvi | 27. Vahtpolüstüreen EPS 100 ($t \geq 100$ mm) |
| 12. Siseviimistlus - krohv | 28. Ventilatsiooni- ja drenaažimembraan |
| 13. Plokid silroc 180, 250 mm | 29. Mastiks (hüdroisolatsioon) armeerimiskihiga |
| 14. Põrandakate | 30. Pinnas |
| 15. Põranda tasanduskiht ($t > 70$ mm) | |
| 16. Hüdroisolatsioon | |

Märkused:

Projekteerimisel tuleb arvesse võtta HPL plaadi tootjate kinnitussuovitusi / HPL plaadi soovitatavat paksust

Tellija	Joonise nimetus Soklisõlm; tuulutatav fassaad, kivivillaga soojustatud silroc plokkidest välissein	
	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 2024	Joonise nr. 2.3