


#### Spetsifikatsioon:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Aken   | 14. Siseviimistlus - krohv  |
| 2. Terrassilauad                                | 15. Aknaalune profiil   |
| 3. Minipjedestaalid                             | 16. Aknaraami kinnituselement                                     |
| 4. Alumiiniumprofiilid kohandatud rõdudele      | 17. Liimitav või määratav tihenduskiht                            |
| 5. Tuule isolatsioonikiht (kile)                | 18. Põrandakate   |
| 6. Aknaalune profiil                            | 19. Armeeritud tasanduskiht                                       |
| 7. Peikko rõduühendus EBEA                      | 20. Löögiheli isoleeriv villakiht (t > 50 mm)                     |
| 8. Välisviimistlus                              | 21. Armeeritud betoon / Vahelae plaat                             |
| 9. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm    | 22. Laed  |
| 10. Polüisotsüanuraat vaht FF-PIR               | 23. Liimitav või määratav tihenduskiht                            |
| 11. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm | 24. Tsemendiga müürisegu või neopreenikiht                        |
| 12. Soojusisolatsiooni kinnituselement          | 25. Armeeritud betoonvöö (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor) |
| 13. Plokid silroc 180, 250 mm                   |   |

Märkus: rõduühendus valitakse vastavalt tootja nõuetele.

Tellija	Joonise nimetus	
	Rõdu ja vahelae ühendussõlm; välissein silroc plokist, soojustus FF-PIR, tuulutatav fassaad	
	Joonestas	Mõõtkava
	Kuupäev	Joonise nr.
	2024	M 1:10 7.4.2