



Spetsifikatsioon:

- | | |
|---|---|
| 1. Siseviimistlus - krohv | 13. Heliisolatsioon, pehme mineraalvill 100 mm. |
| 2. Plokid silroc 180, 250 mm | 14. OSB plaat |
| 3. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 15. Kipsplaat 2x12,5mm |
| 4. Peenteramört | 16. Aurutõke |
| 5. Vahtpolüstüreen EPS 70 või EPS 70 N | 17. Heliisolatsioon, pehme mineraalvill 50 mm. |
| 6. Välisviimistlus - armeerimisvõrk/ armeeritud tasanduskrohv | 18. U-kujuline profiil |
| 7. Liim | 19. Elastne tihend |
| 8. Liimitav või määratav tihenduskiht | 20. Puittala 45x200(250) mm |
| 9. OSB plaat | 21. Liimitav või määratav tihenduskiht |
| 10. Löögiisolatsioon, kõva mineraalvill 40 mm | 22. Hüdrolisolatsioon |
| 11. Kipsplaat põrandate jaoks 2x12,5mm | 23. Ankur L-profiilmetallist |
| 12. Põrandakate | 24. Ankur |
| | 25. Armeeritud betoonvöö (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor) |

Tellija

Joonise nimetus

Puittaladel vahelagi betoonvööga;
krohvitatavad välisseinad silroc plokist, soojustatud
vahtpolüstüreeniga

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

4.1.3

silroc