



Spetsifikatsioon:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Välisviimistlus                              | 18. Kipsplaat 2x12,5 mm  |
| 2. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm    | 19. Aurutõke   |
| 3. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm  | 20. Heliisolatsioon, pehme mineraalvill 50 mm                        |
| 4. Puitkarkassi kinnituselement                 | 21. U-kujuline profiil   |
| 5. Plokid silroc 180, 250 mm                    | 22. Elastne tihend   |
| 6. Polüisotsüanuraat vaht FF-PIR                | 23. Puidust tala 45x200(250) mm                                      |
| 7. Soojusisolatsiooni kinnituselement           | 24. Liimitav või peale kantav tihenduskiht neopreenikiht             |
| 8. Õhkvahe                                      | 25. Hüdrosolatsioon  |
| 9. Peenteramört                                 | 26. Ankur L-profiilmetallist   |
| 10. Siseviimistlus - krohv                      | 27. Ankur  |
| 11. Liimitav või määratav tihenduskiht          | 28. Armeeritud betoonrõngas (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor) |
| 12. OSB plaat                                   |  |
| 13. Löögiisolatsioon, kõva mineraalvill 40 mm   |  |
| 14. Kipsplaat põrandate jaoks 2x12,5 mm         |  |
| 15. Põrandakate                                 |  |
| 16. Heliisolatsioon, pehme mineraalvill 100 mm. |  |
| 17. OSB plaat                                   |  |

Tellijä

Joonise nimetus  
Puittaladel vahelagi betoonvööga;  
välissein silroc plokist, soojustatud FF-PIR, tuulutatav  
fassaad

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

4.4.3

**silroc**