



Spetsifikatsioon:

1. Välisviimistlus
2. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm
3. Õhkvahe
4. Soojusisolatsiooni kinnituselement
5. Polüisotsüanuraat vaht FF-PIR
6. Peenteramört
7. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm
8. Puitkarkassi kinnituselement
9. Plokid silroc 180, 250 mm
10. Siseviimistlus - krohv
11. Armeeritud betoonvöö (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor)
12. Õhu- ja aurutõkkekiht (kile)
13. Hüdrosolatsioon

14. Müürlati kinnitamine - ankurpolt
15. Müürlatt
16. Nurkraud - L-kujuline profiil
17. Siseviimistlus - kipsplaadid
18. U-kujuline profiil
19. Põikisuunaline tala 50x70
20. Õhu- ja aurutõkkekiht (kile)
21. Katusekivi
22. Põikisuunaline tala 50x50
23. Pikisuunaline tala 25x50 / tuuletõkkevill
24. Auru läbilaskev hüdrosolatsioon.
25. Kivivill ($t < 300$ mm) / Sarikad 300x50
26. Kivivill ($t < 50$ mm)
27. Vihmasüsteemi renn
28. Iluliistud

Tellijä

Joonise nimetus

Viilkatuse sõlm;
välissein silroc plokist, soojustatud vahtpolüstüreeniga,
tuulutatav fassaad

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

5.4

silroc